

Denna handling får utan vårt medgivande inte kopieras. Den får ej heller designas annan eller ellers obehörigen användas. Övertäckelse häru behövs med skrift av gällande lag.
 © E.ON Värme Sverige AB



FÖRESKRIFTER

Kulverten skall monteras enligt fabrikantens anvisningar.
 Friktionsfixerad förläggningsmetod med förvärmning till 60-70°C på samtliga sträckor.
 Ledningen skall ligga spänninglös vid förvärmningstemperaturen.
 Tillhandahållande och montage av expansions- och upptagande material vid böjar och avgreningar skall utföras av mark- och byggnadsentreprenören.
 Koordinatsystem:
 Plan:
 Höjd:
 Rörfabrikat:
 Mufftyp:

FÖRKLARINGAR - ALLMÄNT

- NY FJÄRRVÄRME
- BEF. FJÄRRVÄRME
- B,C,D,E,H,J HUS MED KÄLLARE
- G,F,K HUS MED PLATTA PÅ MARK

KONTAKTPERSONER

PROJEKTÖR FVB:
 BYGGLEDARE FVB:
 PROJEKTLEDARE E.ON:

FVB Sverige ab
 STUBBENGATAN 2
 703 44 ÖREBRO
 TELEFON 021-81 80 50
 www.fvb.se

FVB PROJEKTNUMMER: 140584

2015-01-19

| Rev. | Revideringskommentar | Rev.datum | Rev.av | Godk.av |
|------|----------------------|-----------|--------|---------|
| | | | | |

Nät: Fjärrvärmenätet i SÖDRA LUNDBY

LUNDBY
 FJÄRRVÄRMELEDNING
 PLAN

| Ritad/konstr. av | Format | Projekt/Order | Bildnummer |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| A.LARSSON | A4 | | |
| Godkänd av | Skala | Datum | Ritnummer |
| A.M | 1:1000 | | GARAGE ALT. 2 |