

Den här handling är utan värde med mindre än kopian. Den får ej heller delas ut eller användas för andra ändamål. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag.
© EON Värme Sverige AB



FÖRESKRIFTER

Kulverten skall monteras enligt fabrikantens anvisningar.

Friktionsfixerad förläggningsmetod med förvärmning till 60-70°C på samtliga sträckor.

Ledningen skall ligga spänningstös vid förvärmningstemperaturen.

Tillhandahållande och montage av expansions- och upptagande material vid böjar och avgreningar skall utföras av mark- och byggnadsentreprenören.

Koordinatsystem:

Plan:

Höjd:

Rörfabrikat:

Mufftyp:

FÖRKLARINGAR - ALLMÄNT

- NY FJÄRRVÄRME
- BEF. FJÄRRVÄRME
- B,C,D,E,H,J HUS MED KÄLLARE
- G,F,K HUS MED PLATTA PÅ MARK

KONTAKTPERSONER

PROJEKTÖR FVB:

BYGGLEDARE FVB:

PROJEKTLEDARE E.ON:



FVB Sverige AB
STUBBENGATAN 2
703 44 ÖREBRO
TELEFON 021-81 80 50
www.fvb.se

FVB PROJEKTNUMMER: 140584

2015-01-19

Rev. Revideringskommentar
Status

Nr Fjärrvärmenätet i SÖDRA LUNDBY

e-on

LUNDBY
FJÄRRVÄRMELEDNING
PLAN

Ritningsnamn	Format	Projekt/Order	Bladnummer
Ritad/konstr. av A.Larsson	A1		
Godkänd av A.M	Skala 1:1000	Datum	Ritningsnummer GARAGE ALT. 3