

Lundby

Lundby södra samfällighetsföreningar

information

10 juni 2015

Besked från E.ON Fjärrvärme

E.ON Fjärrvärme har nu lämnat ett slutgiltigt besked om vilka fastigheter som kommer att få ny fjärrvärme installerad. Se kartan på nästa sida.

Vi kommer nu behöva förvissa oss om att alla fastighetsägare på kartan fortfarande står kvar fast vid sitt val av fjärrvärme. Är det fastighetsägare som hoppar av så kommer E.ON inte att bygga något nytt fjärrvärmenät i området.

Ett möte där fastighetsägarna träffar E.ON Fjärrvärme och får skriva under avsiktsförklaringar kommer att anordnas inom kort.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

FÖRESKRIFTER

Kulverten skall monteras enligt fabrikantens anvisningar.

Friktningsfixerad förläggningsskikt med förvärmning till 60-70°C på samtliga sträckor.

Ledningen skall ligga spänningslös vid förvärmningstemperaturen

Tillhandahållande och montage av expansionsupplagande material vid böjar och avgreningar skall utföras av mark- och byggnadsentreprenören.

Koordinat system:

Plan:

Höjd:

Rörfabrikat:

Mufftyp:

FÖRKLARINGAR - ALLMÄNT

NY FJÄRRVARME


BEF. FJÄRRVARME

HUS MED KÄLLARE

HUS MED PLATTA PÅ MARK

B,C,D,E,H,J

G,F,K



KONTAKTPERSONER

PROJEKTÖR FVB:

BYGGLEDARE FVB:

PROJEKTLÄDARE E.ON:

FVB Sverige AB

STUBBERGATÄN 2

700 44 06000

TELEFON 021-81 80 50

WWW.FVB.SE

FVB PROJEKTNUMMER: 140584

2015-05-20

Fjärrvärmeverket i SÖDRA LUNDBY

E.ON