



FÖRESKRIFTER

Kulverten skall monteras enligt fabrikantens anvisningar.

Friktionsfixerad förläggningsmetod med förvärmning till 60-70°C på samtliga sträckor.

Ledningen skall ligga spänninglös vid förvärmningstemperaturen.

Tillhandahållande och montage av expansions-upptagande material vid böjar och avgreningar skall utföras av mark- och byggnadsentreprenören.

Koordinatsystem:
Plan:
Höjd:
Rörfabrikat:
Mufftyp:

FÖRKLARINGAR - ALLMÄNT

- NY FJÄRRVÄRME
- BEF. FJÄRRVÄRME
- B,C,D,E,H,J HUS MED KÄLLARE
- G,F,K HUS MED PLATTA PÅ MARK

KONTAKTPERSONER

PROJEKTÖR FVB:
BYGGLEDARE FVB:
PROJEKTLEDARE E.ON:



FVB Sverige AB
STUBBENGATAN 2
703 44 ÖREBRO
TELEFON 021-81 80 50
www.fvb.se

FVB PROJEKTNUMMER: 140584

2014-10-28

Rev	Revideringskommentar	Rev.datum	Risat av	Godk. av

Fjärrvärmenätet i SÖDRA LUNDBY



LUNDBY
FJÄRRVÄRMELEDNING
PLAN

Rev	Revideringskommentar	Rev.datum	Risat av	Godk. av

Rev. av	Rev. av	Rev. av	Rev. av
A.Larsson	A1		

1:1000

ALTERNATIV 1